

RG. 271.1.1.2013

Podgórzyn, dnia 10.06.2013r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa budynku-stworzenie Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Treść zapytania:

W związku, iż przedmiar robót zawiera szczegółowy opis i zakresu przedmiotu zamówienia zwracamy się o :

- określenie, które łazienki mają być przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wyjaśnienie:

Dla osób niepełnosprawnych mają być przystosowane pomieszczenia sanitarne na I p.

Treść zapytania:

- określenie gdzie mają być zamontowane rury dn.40 i dn.50 w takich ilościach w instalacji wodociągowej (pozycja 125, 126)

Wyjaśnienie:

W miejscach określonych w projekcie. W cenie oferty należy uwzględnić wielkości z projektu.

Treść zapytania:

- poprawienie obmiaru dla baterii umywalkowych i zlewów

Wyjaśnienie:

Ilość baterii umywalkowych /zlewozmywakowych – 10 szt.

Treść zapytania:

- uzupełnienie przedmiaru zgodnie z projektem o rury fi 15

Wyjaśnienie:

W cenie oferty należy uwzględnić wielkości z projektu.

Treść zapytania:

- uzupełnienie przedmiaru zgodnie z projektem o wykucie i zamurowanie bruzd inst.wod.

Wyjaśnienie:

W cenie oferty należy uwzględnić wielkości z projektu.

Treść zapytania:

-uzupełnienie przedmiaru zgodnie z projektem o izolacje dla rur inst. wod.

Wyjaśnienie:

W cenie oferty należy uwzględnić wielkości z projektu.

Treść zapytania:

- określenie gdzie mają być zamontowane i czy konieczne są przepływowe podgrzewacze wody (poz. 142)

Wyjaśnienie:

Winny być zamontowane przy bateriach .

Treść zapytania:

- uzupełnienie przedmiaru zgodnie z projektem o zbiornik, studzienki inst. kanalizacyjnej

Wyjaśnienie:

W cenie oferty należy uwzględnić wielkości z projektu.

Treść zapytania:

- uzupełnienie przedmiaru zgodnie z projektem o wykucie i zamurowanie bruzd dla rur C.O.

Wyjaśnienie:

W cenie oferty należy uwzględnić wielkości z projektu.

Treść zapytania:

- uzupełnienie przedmiaru zgodnie z projektem o izolacje dla rur C.O

Wyjaśnienie:

W cenie oferty należy uwzględnić wielkości z projektu.

Treść zapytania:

- wskazanie na rysunkach rozdzielaczy instalacji C.O.

Wyjaśnienie:

Rozdzielacze instalacji c.o. winny być zamontowane w miejscach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji c.o.

Treść zapytania:

- zatwierdzenie, iż instalacje C.O wykonane z rur miedzianych a nie jak w projekcie z rur z tworzyw sztucznych

Wyjaśnienie:

Instalacja c.o. z rur miedzianych.

Treść zapytania:

Uważamy, iż załączony przedmiar nie przedstawia rzeczywistego zakresu robót , a obmiary budzą pewne wątpliwości.

Wyjaśnienie:

Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia.

Treść zapytania:

Zwracamy się wskazanie podłączenia grzejników do pionów instalacji C.O gdyż w projekcie nie wysowano trasy rurociągów.

Wyjaśnienie:

Podłączenie grzejników do pionów instalacji c.o. należy wykonać w miejscach zapewniających prawidłowe jej funkcjonowanie.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Anna Lallo