

RG. 271.4.2.2013

Podgórzyn, dnia 16.12.2013r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Marczycach gm. Podgórzyn".

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Treść zapytania:

W związku z ukazaniem się informacji o przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Marczycach gm. Podgórzyn (nr ogłoszenia 499876 z dnia 04.12.2013r.) prosimy o wyjaśnienie poniższych zagadnień:

1) Sprecyzowanie zakresu prac związanych z rozebraniem i naprawą nawierzchni drogi w której ma być poprowadzone przyłącze kanalizacyjne.

Wg warunków technicznych wydanych na potrzeby PB należy sfrezować i odtworzyć jezdnię na całej jej szerokości i dł. min. 40 cm co daje powierzchnię ok. 200 m², natomiast w przedmiarach wyszczególniona jest powierzchnia 48 m² (pas szerokości 1,2 m). Różnica jest znaczna przez co koszty również.

2) Wg warunków technicznych wydanych na potrzeby PB, studzienki rewizyjne przyłącza kanalizacyjnego mają być wykonane w technologii żelbetowej, natomiast PB zakłada studzienki tworzywowe.

Wyjaśnienie ad.1:

W cenie oferty należy uwzględnić naprawę nawierzchni jak w decyzji z dnia 20.02.2012r. nr ZDP. 5443.U.VIII.2012.

Wyjaśnienie ad. 2:

Warunki techniczne przyłączenia nie wskazują rodzaju technologii wykonania studni. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PB.

Wójt Gminy
Anna Latto